



Software Anwenderhandbuch Controller ES6 Steuerungssystem

E 865 DE

08.03.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	4
1.1	Impressum	4
1.1.1	Versionsinformation	4
1.2	Informationen zu dieser Anleitung	4
1.2.1	Haftungsbeschränkungen	4
1.2.2	Lieferbedingungen	4
1.2.3	Urheberrecht / Copyright	5
1.2.4	Lizenzen	5
1.2.5	Garantiebestimmung	5
1.3	Zuverlässigkeit, Sicherheit	6
1.3.1	Anwendungsbereich	6
1.3.2	Zielgruppe der Bedienungsanleitung	6
1.3.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.3.4	Zuverlässigkeit	6
1.3.5	Gefahren- und Warnhinweise	7
1.3.6	Sonstige Hinweise	7
1.3.7	Elektrische Sicherheit	8
1.3.8	IT-Sicherheit	9
1.3.9	CODESYS Security	9
2	Systembeschreibung	10
2.1	Realtime OS	10
2.2	CODESYS	11
2.3	CODESYS Control	11
2.3.1	Softwareoptionen	12
2.3.2	Feldbus-Technologie	13
2.3.3	Visualisierung	14
2.3.4	SoftMotion (Ausführungsvariante)	15
2.3.5	OPC UA Server	16
2.4	Power Fail	16
3	Systemkonfiguration	17
3.1	Webinterface	17
3.1.1	IP-Adresse	17
3.1.2	Webinterface	18
3.1.3	Webinterface - Home	18
3.1.4	Webinterface – System	19
3.1.5	Webinterface – Network	20
3.1.6	Webinterface – CODESYS	21
3.1.7	Webinterface – Downloads	21
3.1.8	Webinterface – Contact	21
3.1.9	Webinterface – Logout	21
3.2	Webinterface – Service Mode	22
	USB Update Funktionen	23
3.2.1	Update des Systems	23
3.2.2	Update der Systemkonfiguration	23
3.2.3	Statusmeldung beim Update	25
4	Systemfunktionen	26
4.1	Betriebssystemfunktionen	26
4.1.1	SSH Verbindung	26

4.1.2	Autostart	26
4.1.3	Kernel Update Tool	27
4.2	Service Mode.....	27
4.3	CODESYS System Bibliothek	27
5	CODESYS DEVELOPMENT SYSTEM.....	30
5.1	CODESYS Installation auf dem Projektierungs-PC	30
5.2	CODESYS Vorbereiten	30
5.2.1	Gerätebeschreibung im CODESYS Development System installieren	30
5.2.2	Besonderheiten der Gerätebeschreibung	32
5.2.3	Physikalische Schnittstellen	33
6	Security.....	34
6.1	Sicherheitsfunktionen von CODESYS.....	34
6.2	Security für die Kommunikation mit der SPS	34
6.2.1	Aktivierung der Security-Features.....	34
6.2.2	Verbindungsaufbau mit der SPS.....	35
6.3	Kommunikation in der Applikation verschlüsseln	36
6.4	Security für CODESYS WebVisu	37

1 Vorwort

1.1 Impressum

Kontaktdaten

Kendrion Kuhnke Automation GmbH
 Industrial Control Systems
 Lütjenburger Straße 101
 D-23714 Malente
 Deutschland

Tel. Support +49 4523 402-300
 E-Mail Support controltechnology-ics@kendrion.com
 Tel. Zentrale +49 4523 402-0
 E-Mail Vertrieb sales-ics@kendrion.com
 Internet www.kendrion.com

1.1.1 Versionsinformation

Handbuchhistorie

Datum	Kommentare / Änderungen
16.06.2022	Ursprungsversion
31.03.2023	Power Fail
08.03.2024	Servicemode

1.2 Informationen zu dieser Anleitung

Dieses Software Anwenderbuch ist vor allem für den Konstrukteur, Projekteur und Geräteentwickler bestimmt. Sie gibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten. Änderungen, Auslassungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Dieses Software Anwenderhandbuch ist eine Ergänzung zum jeweiligen Anwenderhandbuch des Gerätes, das die Hardware, deren Installation und sichere Handhabung beschreibt. Das Software Anwenderhandbuch darf nur in Verbindung mit dem entsprechenden Geräte Anwenderbuch verwendet werden.

1.2.1 Haftungsbeschränkungen

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als garantierte Beschaffenheit des Produktes im Rechtssinne aufzufassen. Beschaffenheitsvereinbarungen bleiben dem konkreten Vertragsverhältnis vorbehalten. Etwaige Schadensersatzansprüche gegen uns – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft

1.2.2 Lieferbedingungen

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der Firma Kendrion Kuhnke Automation GmbH.

1.2.3 Urheberrecht / Copyright

© Kendrion Kuhnke Automation GmbH

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Die Wiedergabe und Vervielfältigung in jeglicher Art und Form, ganz oder auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Kendrion Kuhnke Automation GmbH ist nicht gestattet.

Microsoft®, Windows® und das Windows® Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. in den USA und anderen Ländern.

EtherCAT® ist ein eingetragenes Warenzeichen und patentierte Technologie lizenziert von Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Unter www.plcopen.org finden Sie weitere Informationen zur PLCopen Organisation. CiA® und CANopen® sind eingetragene Gemeinschaftsmarken von CAN in Automation e.V.

CODESYS® ist ein Produkt der CODESYS GmbH.

i.MX6 ist eingetragenes Warenzeichen von Freescale.

ARM® und Cortex® sind eingetragene Warenzeichen von ARM Limited.

Modbus® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Modbus-IDA Organisation.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Rechte aller hier genannten Firmen und Firmennamen sowie Waren und Warennamen liegen bei den jeweiligen Firmen.

1.2.4 Lizenzen

Firmware

Die Firmware der Geräte enthält Open Source Software.

Eine Liste der verwendeten Packages und der entsprechenden Lizenzen finde Sie auf dem Gerät im Webinterface unter dem Menü Punkt Home/Packages and Licenses.

Der Sourcecode der freien Software kann innerhalb von drei Jahren nach Auslieferung des Geräts beim Kendrion Kuhnke Support Steuerungstechnik zum Selbstkostenpreis angefordert werden.

CODESYS

Die installierte CODESYS Runtime unterliegt, wie alle Produkte von CODESYS, den Bestimmungen des Endbenutzer Lizenzvertrages (EULA) der CODESYS GmbH, der auf der Internetseite von CODESYS eingesehen werden kann.

1.2.5 Garantiebestimmung

Hinsichtlich der Gewährleistung wird auf die Bestimmungen nach den Verkaufsbedingungen der Kendrion Kuhnke Automation GmbH oder, sofern vorhanden, auf die bestehenden vertraglichen Vereinbarungen verwiesen.

1.3 Zuverlässigkeit, Sicherheit

1.3.1 Anwendungsbereich

Diese Bedienungsanleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden bei der Arbeit mit dem Kendrion Kuhnke Produkt beachten müssen.

1.3.2 Zielgruppe der Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält die notwendigen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des beschriebenen Produkts (Steuergerät, Bedienterminal, Software usw.). Sie wendet sich an Fachpersonal aus Konstruktion, Projektierung, Service und Inbetriebnahme. Zum richtigen Verständnis und zur fehlerfreien Umsetzung der technischen Beschreibungen, Bedieninformationen und insbesondere Gefahren- und Warnhinweise werden umfassende Kenntnisse in der Automatisierungstechnik vorausgesetzt.

1.3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Kendrion Kuhnke-Produkte sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. und dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

1.3.4 Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit der Kendrion KUHNKE-Produkte wird durch umfangreiche und kostenwirksame Maßnahmen in Entwicklung und Fertigung so hoch wie möglich getrieben.

Dazu gehören:

- Auswahl qualitativ hochwertiger Bauteile,
- Qualitätsvereinbarungen mit unseren Zulieferanten,
- Maßnahmen zur Verhinderung statischer Aufladungen beim Hantieren mit MOS-Schaltungen,
- Worst-Case Dimensionierung aller Schaltungen,
- Sichtkontrollen in verschiedenen Stufen der Fertigung,
- Rechnergestützte Prüfung aller Baugruppen und deren Zusammenwirken in der Schaltung,
- Statistische Auswertung der Fertigungsqualität und aller Rückwaren zur sofortigen Einleitung korrigierender Maßnahmen.

1.3.5 Gefahren- und Warnhinweise

Trotz der unter 0 beschriebenen Maßnahmen muss in elektronischen Steuerungen mit dem Auftreten von Fehlern gerechnet werden, auch wenn sie noch so unwahrscheinlich sind.

Bitte schenken Sie den zusätzlichen Hinweisen, die wir in dieser Bedienungsanleitung durch Symbole gekennzeichnet haben, besondere Aufmerksamkeit. Einige dieser Hinweise machen auf Gefahren aufmerksam, andere dienen mehr der Orientierung für den Leser. In der Reihenfolge abnehmender Wichtigkeit sind sie weiter unten beschrieben.

Der Inhalt in der Gefahren- und Warnhinweisen ist wie folgt gegliedert:

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung

⇒ Maßnahmen zur Vermeidung

	<p>GEFAHR</p> <p><i>Der Hinweis mit GEFAHR verweist auf eine unmittelbar gefährliche Situation, die bei Missachtung des Hinweises unabwendbar zu einem schweren oder tödlichen Unfall führen wird.</i></p>
	<p>WARNUNG</p> <p><i>Der Hinweis WARNUNG verweist auf eine eventuell gefährliche Situation, die bei Missachtung des Hinweises möglicherweise zu einem schweren oder tödlichen Unfall oder zu Beschädigungen an diesem Gerät oder anderen Geräten führen kann.</i></p>
	<p>VORSICHT</p> <p><i>Der Hinweis VORSICHT verweist auf eine eventuell gefährliche Situation, die bei Missachtung des Hinweises möglicherweise zu einem Unfall oder zu Beschädigungen an diesem Gerät oder anderen Geräten führen kann.</i></p>
	<p>HINWEIS</p> <p><i>Der Hinweis HINWEIS verweist auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die bei Missachtung des Hinweises möglicherweise zu Beschädigungen an diesem Gerät oder anderen Geräten führen kann.</i></p>

1.3.6 Sonstige Hinweise

	<p>Information</p> <p><i>Dieses Zeichen macht auf zusätzliche Informationen aufmerksam, die die Anwendung des beschriebenen Produkts betreffen. Es kann sich auch um einen Querverweis auf Informationen handeln, die an anderer Stelle (z. B. in anderen Handbüchern) zu finden sind.</i></p>
---	---

1.3.7 Elektrische Sicherheit

Unsere Produkte werden normalerweise zum Bestandteil größerer Systeme oder Anlagen. Die folgenden Hinweise sollen behilflich sein, das Produkt ohne Gefahr für Mensch und Maschine/Anlage in die Umgebung zu integrieren.

	GEFAHR
	<p>Missachtung der Bedienungsanleitung</p> <p><i>Vorkehrungen zur Verhinderung gefährlicher Fehler können außer Kraft gesetzt oder zusätzliche Gefahrenquellen geschaffen werden.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ <i>Bedienungsanleitung sorgfältig lesen</i> ⇒ <i>Gefahrenhinweise besonders beachten</i>

	Information
	<p><i>Um bei der Projektierung und Installation eines elektronischen Steuergeräts ein Höchstmaß an konzeptioneller Sicherheit zu erreichen, ist es unerlässlich, die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen genau zu befolgen, da durch falsches Hantieren möglicherweise Vorkehrungen zur Verhinderung gefährlicher Fehler außer Kraft gesetzt oder zusätzliche Gefahrenquellen geschaffen werden.</i></p>

Bei Projektierung beachten

- Versorgung 24 V DC: Erzeugung als sicher elektrisch getrennte Kleinspannung. Geeignet sind z. B. Transformatoren mit getrennten Wicklungen, die nach EN 60742 (entspricht VDE 0551) aufgebaut sind.
- Bei Spannungsausfällen bzw. -einbrüchen: das Programm muss so aufgebaut werden, dass beim Neustart ein definierter Zustand hergestellt wird, der gefährliche Zustände ausschließt.
- Not-Aus-Einrichtungen müssen nach EN 60204/IEC 204 (VDE 0113) realisiert werden und jederzeit wirksam sein.
- Die für den spezifischen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Beachten Sie bitte insbesondere die Gefahrenhinweise, die jeweils an geeigneter Stelle auf mögliche Fehlerquellen aufmerksam machen sollen.
- In jedem Fall sind die einschlägigen Normen und VDE-Vorschriften einzuhalten.
- Bedienelemente so installieren, dass unbeabsichtigte Betätigung ausgeschlossen ist.
- Steuerleitungen so verlegen, dass keine Einstreuungen (induktiv oder kapazitiv) auftreten, die die Funktion des Steuergeräts beeinflussen können.

Bei Instandhaltung oder Wartung beachten

- Bei Mess- und Prüfarbeiten am eingeschalteten Steuergerät ist die Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten), Insbesondere §8 (Zulässige Abweichungen beim Arbeiten an Teilen).
- Ersatzteile: Nur solche Ersatzteile verwenden, die von Kendrion Kuhnke zugelassen sind. In den modularen Steuergeräten dürfen nur Kendrion Kuhnke-Originalmodule eingesetzt werden.
- Bei modularen Systemen: Module dürfen nur im spannungslosen Zustand in die Steuerung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Sie können sonst zerstört oder aber in ihrer Funktion (evtl. nicht sofort erkennbar!) beeinträchtigt werden.
- Batterien und Akkumulatoren, sofern vorhanden, nur als Sondermüll entsorgen.

1.3.8 IT-Sicherheit

Die Kendrion Kuhnke Produkte sind auf den Betrieb innerhalb geschlossener industrieller Netzwerke ausgerichtet.

Sind die industriellen Netzwerke öffentlich zugänglich z. B. durch frei zugängliche Netzwerkschnittstellen oder öffentlich erreichbar z. B. durch Datenverbindungen über den öffentlichen Datenverkehr (Internet), dann müssen durch den Integrator und Betreiber geeignete organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um das interne Netzwerk zu schützen und die IT-Sicherheit sicherzustellen.

	Information
	Informationen für den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken sind unter anderem in den Informationsschriften des BSI und der IEC 62443 zu finden.

1.3.9 CODESYS Security

Automatisierungsgeräte beinhalten schützenswerte Funktionseinheiten. Dazu gehören unter anderem klassische Steuerungs- und Regelungsfunktionen und Algorithmen aber auch Produktionsdaten der Anlagennutzer. Da keine Automatisierungslösung fehlerfrei ist, existieren potenzielle, risikobehaftete Schwachstellen.

Eine Bedrohung besteht hauptsächlich über LAN-Netzwerke aber auch Angriffe über lokale Schnittstellen sind möglich.

Folgende Angriffswege sind zu bedenken:

- Schnittstellen (USB, LAN, WLAN, Bluetooth,.....)
- Services, Treiber, Protokolle (RPC, HTTP(S),...)
- Authentisierung, Verschlüsselung (Anmeldung erzwingen, PW verschlüsseln)
- Physischer Zugang (Verschlossene Räume, Schränke)
- Fremdsysteme, Fremdmitarbeiter

Vermeiden Sie soweit als möglich, die SPS und Steuerungsnetzwerke offenen Netzwerken und dem Internet auszusetzen. Verwenden Sie zum Schutz zusätzliche Sicherungsschichten wie ein VPN für Remote-Zugriffe und installieren Sie Firewall-Mechanismen. Grundsätzlich sollten alle nicht benötigten Schnittstellen und Services deaktiviert bzw. der Zugang eingeschränkt werden. Ein wirkungsvoller Schutz der Automatisierungsgeräte kann auch über eine Segmentierung z.B. Router mit Firewall durchgeführt werden.

	HINWEIS
	<p>Fremdzugriff auf den Rechner Ausfall der Steuerung und Datenverlust</p> <p>⇒ Bei der Integration in öffentlich zugängliche Netzwerke muss der Anwender geeignete Maßnahmen treffen, um einen nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.</p>

	HINWEIS
	<p>Beachten Sie die von CODESYS herausgegebenen und fortlaufend aktualisierten Sicherheitsinformationen unter: https://www.codesys.com/security</p>

2 Systembeschreibung

2.1 Realtime OS

Linux

Linux ist aufgrund der hohen Anzahl unterstützter CPU-Architekturen, der nahezu unendlichen Anzahl von Treibern und der guten Portierbarkeit und Skalierbarkeit eines der leistungsfähigsten Embedded Betriebssysteme unserer Zeit. Auch Systeme mit Anforderungen an harte Echtzeit können mit Linux einfach umgesetzt werden.

Vorteile:

- Echtzeitfähigkeit
- Geringer Speicherplatzbedarf
- Große Auswahl an Treibern
- Multi Core kompatibel
- Langzeitverfügbarkeit

2.2 CODESYS

CODESYS ist eine Software-Plattform für viele Aufgabenstellungen in der industriellen Automatisierungstechnik. Basis ist das IEC 61131-3 Programmiersystem. Das Tool bietet dem Anwender integrierte Lösungen für seine Arbeit – mit dem Ziel, ihn praxisgerecht bei der Realisierung seiner Aufgabe zu unterstützen.

Alle fünf der von der IEC 61131-3 (International Electrotechnical Commission) spezifizierten Sprachen stehen in CODESYS zur Verfügung:

- IL (Instruction List), im deutschen Sprachgebrauch AWL (Anweisungsliste)
- ST (Structured Text), im deutschen Sprachgebrauch Strukturierter Text, angelehnt an PASCAL zur strukturierten Programmierung
- LD (Ladder Diagram), im deutschen Sprachgebrauch KOP (Kontaktplan)
- FBD (Function Block Diagram), im deutschen Sprachgebrauch FBS (Funktionsbausteinsprache)
- SFC (Sequential Function Chart), im deutschen Sprachgebrauch AS (Ablaufsprache)

Zusätzlich zu den Sprachen im IEC-Standard gibt es bei CODESYS:

- CFC (Continuous Function Chart) ist ein FUP (Funktionsplan)-Editor mit einem frei-grafischen Layout: während FUP Editoren netzwerkorientiert arbeiten und die Bausteine automatisch anordnen, ist es im CFC möglich, alle Bausteine frei zu platzieren und somit auch Rückkopplungen ohne Zwischenvariablen zu realisieren. Deshalb ist diese Sprache auch besonders gut für die Übersichtsdarstellung einer Applikation geeignet.

2.3 CODESYS Control

Die Soft SPS-Laufzeitsystem CODESYS Control ist den Geräten bereits installiert und auf die vorhandene Hardware abgestimmt. Dadurch werden die Geräte zu einer IEC 61131-3 konformen Industrie-Steuerung. Darüber hinaus beinhaltet dieses Runtime-System wichtige Zusatzfunktionalität, damit die Steuerung mit anderen Komponenten im Automatisierungsumfeld kommunizieren kann.

2.3.1 Softwareoptionen

Die Geräte sind mit verschiedenen Softwareoptionen ausgerüstet, die auch in Kombination auf den Geräten installiert werden können. Bitte fragen sie im Support Steuerungstechnik nach ihrer gewünschten Kombination an.

Softwareoptionen		
Option	Kennzeichnung	Funktion
CODESYS WebVisu	WV	Eine Steuerung mit der CODESYS WebVisu ermöglicht die Darstellung Ihrer in CODESYS erstellten Masken in einem beliebigen Web-Browser, überall auf der Welt.
CODESYS TargetVisu	TV	Erweiterung einer CODESYS-Steuerung zur Anzeige von Visualisierungsmasken auf der Steuerung. Erzeugen der TargetVisualization direkt im CODESYS Development System
CODESYS SoftMotion	SM	Ein- oder mehrachsige Bewegungen bis hin zu Kurvenschreiben können in der gewohnten IEC 61131-3 Entwicklungsoberfläche projiziert werden - zusammen mit der Logik-Applikation. Ein Motion Controller mit CODESYS SoftMotion realisiert die Bewegungsfunktionalität in Form eines Baukastens im SPS-Programmiersystem. Motion Controller mit CODESYS SoftMotion ermöglichen dem Anwender umfangreiche Projektierungsvarianten für seine Bewegungsaufgaben. Dafür stehen unter anderem zertifizierte Motion-Bausteine nach PLCopen sowie der volle Leistungsumfang der IEC 61131-3 Programmieroberfläche zur Verfügung.
CODESYS SoftMotion CNC+Robotics	SM CNC*	3D-CNC-Bewegungssteuerung für Motion Controller mit voller 3D-CNC- bzw. Robotik Funktionalität inklusive Interpolator und kinematischen Transformationen. CODESYS SoftMotion CNC+Robotics ermöglicht dem Anwender die komfortable Konfiguration komplexer Roboter-Achsgruppen mit einem integrierten Editor. Darin kann er die gewünschte Kinematik auswählen, parametrieren und mit den physikalischen Roboterachsen verbinden. Die Abarbeitung der Roboterfunktion erfolgt mit standardisierten Funktionsbausteinen nach PLCopen MotionControl Part 4.

* Beachten Sie, dass Controller mit der Softwarevariante SM CNS gemäß Punkt 2D002 der Dual-Use-Güterliste Anhang1 Kat. 2 genehmigungspflichtig bei der Ausfuhr aus der EU (z. B. als Ersatzteil) sind. Informieren Sie sich über das Genehmigungsverfahren beim zuständigen Amt (Deutschland: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Ist das Gerät mit der Softwareversion SM CNC in einer Maschine eingebaut, gilt automatisch die Einstufung der Maschine.

Weitere Informationen erhalten Sie auf den Produktseiten der CODESYS GmbH: [CODESYS Group](#)

2.3.2 Feldbus-Technologie

Direkt im Programmiersystem CODESYS können die Feldbusse CANopen (Gerätevariante), Modbus RTU, Modbus TCP und EtherCAT konfiguriert werden. Zusätzlich sind für einige System Protokollstacks in Form von nachladbaren CODESYS-Bibliotheken verfügbar.

2.3.2.1 EtherCAT Master

EtherCAT ist ein leistungsfähiges Echtzeit-Ethernet-Feldbussystem mit offengelegtem Protokoll. Kurze Zykluszeiten, kleiner Jitter und verschiedene Netzwerktopologien haben das System zu einem Standard in vielen industriellen Automatisierungsapplikationen gemacht.

Der EtherCAT Master und die angeschlossenen EtherCAT Slaves können durch das CODESYS Development System komfortabel konfiguriert werden.

Die Konfiguration von EtherCAT-Modulen basiert auf den Gerätebeschreibungs-Dateien für die verwendeten Master- und Slave-Geräte und kann im Projekt in Konfigurationsdialogen angepasst werden.

Unterstützter Funktionsumfang

Distributed Clocks

Verschiedene Bus-Topologien

Bus-Diagnose: im Konfigurator und durch die SPS-Applikation

Netzwerk-Scan: angeschlossene Slaves erkennen und einfügen

2.3.2.2 CANopen Master

Vollständig im CODESYS Development System integrierte ist der CANopen-Master/Slave-Konfigurator auf Basis von EDS- bzw. DCF-Dateien, damit ist kein externes Tool für die Konfiguration des Bussystems oder der verwendeten E/A-Daten erforderlich.

Die Software bietet eine Applikationsschnittstelle nach CiA 405 zur Diagnose und Verwendung von SDO Umfangreiche Diagnose-Funktionen.

2.3.2.3 Modbus TCP/RTU Master

Die gesamte Konfiguration des CODESYS Modbus Masters (TCP / RTU) erfolgt direkt im CODESYS Development System.

Die Parameter für die Kommunikation mit Modbus RTU werden dabei im Konfigurator vorgegeben, z. B. die Einstellungen des seriellen Ports wie Baudrate oder Port Nummer.

Die Parameter für die Kommunikation mit Modbus TCP wie die Einstellungen des Ethernet-Adapters oder die Portnummer werden im TCP Konfigurator vorgegeben.

Im Konfigurator werden sogenannte Modbus- Kanäle definiert Hinter einem Modbus-Kanal steht ein einzelnes Modbus-Kommando (Daten lesen/schreiben) sowie die zugehörigen E/A-Kanäle. Welche Kommandos unterstützt werden, entnehmen Sie bitte der Dokumentation des angeschlossenen Modbus-Slaves.

2.3.3 Visualisierung

Direkt im CODESYS Development System kann der Anwender mit dem integrierten Visualisierung Editor komplexe Visualisierungsmasken erstellen, mit den Applikationsvariablen verknüpfen und animieren. Dafür stehen integrierte Visualisierungselemente zur Verfügung. Die erzeugten Masken können z.B. für Applikationstests und bei der Inbetriebnahme im Online-Betrieb des Programmiersystems eingesetzt werden. Mit den optionalen Visualisierungsclients **CODESYS TargetVisu**, **CODESYS WebVisu** und **CODESYS HMI** können die erstellten Masken auch zur Bedienung der Maschine oder Anlage dienen.

2.3.3.1 Visualisierung im Development System

Die integrierte Visualisierung im Entwicklungssystem ist ideal für Applikationstests, Service- oder Diagnosezwecke sowie zur Inbetriebnahme einer Anlage. Sobald man mit der Steuerung verbunden ist, schaltet der Visualisierungseditor um und animiert die angezeigten Elemente. Diese Variante ist Bestandteil des kostenfreien CODESYS Development System und unabhängig von der verwendeten Steuerung immer einsetzbar.

2.3.3.2 CODESYS TargetVisu (Option TV)

Diese Variante läuft auf Steuerungssystemen mit integriertem Display (Scout). Logikapplikation & Bedienoberfläche laufen auf demselben Gerät, die Bedienoberfläche wird direkt auf der Steuerung angezeigt. Diese Variante ist geeignet zum Bedienen und Beobachten von Maschinen und Anlagen. Für die Nutzung der CODESYS TargetVisu ist eine optionale Erweiterung des Laufzeitsystems erforderlich.

2.3.3.3 CODESYS WebVisu (Option WV)

Diese Variante bedeutet webbasierte Darstellung der Bedienoberfläche in einem Standard-Browser (PCs, Tablets, Smartphones). Dies ermöglicht Fernzugriff, Fernüberwachung sowie Service und Diagnose einer Anlage über das Internet. Ein Standardwebbrowser kommuniziert per JavaScript (optional mit SSL-Verschlüsselung) mit dem Web-Server in der Steuerung und stellt die Visualisierung mittels HTML5 dar. Diese Technologie wird auf nahezu allen Browsern unterstützt und steht somit auch auf Endgeräten mit iOS bzw. Android zur Verfügung.

Kendrion bietet Geräte mit der CODESYS WebVisu optional für alle Steuerungssysteme an. In der Typenbezeichnung des Gerätes wird diese Funktion mit dem Kürzel "WV" gekennzeichnet.

2.3.3.4 CODESYS HMI

Diese Variante Visualisierung oder der Darstellung auf dedizierten Anzeigegeräten (Vico). Dies ermöglicht den Zugriff auf die Prozessdaten mehrerer Steuerungen über dieselbe Bedienoberfläche.

Die mit CODESYS erstellten Bedienoberflächen werden auf einem abgesetzten Anzeigegerät dargestellt. Dadurch entfällt die Rechenlast auf der Steuerung. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über den Datenquellenverwalter. Diese Variante ist ideal für das Bedienen und Beobachten der Maschine vor Ort, wobei auch die Werte mehrerer Steuerungen in einer Visualisierung dargestellt werden können. Die Darstellung erfolgt auf einem oder mehreren Bedienpanels ohne Steuerungsfunktionalität und E/A-Ansteuerung.

Kendrion bietet Geräte mit der CODESYS HMI Funktionalität unter der Gerätebezeichnung "Vico HMI" an.

2.3.4 SoftMotion (Ausführungsvariante)

Ein- oder mehrachsige Bewegungen bis hin zu Kurvenschreiben können in der gewohnten IEC 61131-3 Entwicklungsoberfläche zusammen mit der Logik-Applikation projektiert werden - . Steuerungen mit CODESYS SoftMotion ermöglichen dem Anwender umfangreiche Projektierungsvarianten für seine Bewegungsaufgaben. Dafür stehen unter anderem zertifizierte Motion-Bausteine nach PLCopen sowie der volle Leistungsumfang der IEC 61131-3 Programmieroberfläche zur Verfügung.

- Funktionsbausteine für ein- und mehrachsige Verfahrensbewegungen
- Visualisierungstemplates zur einfachen und schnellen Inbetriebnahme

2.3.4.1 CODESYS SoftMotionLight

CODESYS SoftMotionLight ist eine funktional reduzierte Motion-Lösung für Einzelachsbewegungen. Sie ermöglicht, mit einer kleinen Steuerung eine große Anzahl von Achsen zu kontrollieren.

Die Steuerung und der Feldbus werden entlastet, indem die Bewegungsausführung auf die Achsen verlagert wird. Nur die Statusaktualisierungen und Bewegungskommandos werden über den Feldbus gesendet. Für die Kommandierung und Überwachung der Achsen sind die bekannten PLCopen-Funktionsbausteine für Motion-Steuerung (wie MC_Home, MC_MoveAbsolute, MC_ReadStatus) implementiert. Zusätzlich wird eine vereinfachende Funktionalität bereitgestellt.

Ein Antrieb muss für die Verwendung mit CODESYS SoftMotionLight EtherCAT- oder CAN Feldbus sowie verschiedene Betriebsmodi der CiA 402 unterstützen. Mit Hilfe des Projektes *SML_CompatibilityCheck_DS402.project* kann überprüft werden ob ein Antrieb für die Verwendung der CODESYS SoftMotionLight geeignet ist.

2.3.4.2 CODESYS SoftMotion (Option SM)

Ein- oder mehrachsige Bewegungen bis hin zu Kurvenschreiben können in der gewohnten IEC 61131-3 Entwicklungsoberfläche zusammen mit der Logik-Applikation projektiert werden - . Steuerungen mit CODESYS SoftMotion ermöglichen dem Anwender umfangreiche Projektierungsvarianten für seine Bewegungsaufgaben. Dafür stehen unter anderem zertifizierte Motion-Bausteine nach PLCopen sowie der volle Leistungsumfang der IEC 61131-3 Programmieroberfläche zur Verfügung.

- Funktionsbausteine für ein- und mehrachsige Verfahrensbewegungen
- Visualisierungstemplates zur einfachen und schnellen Inbetriebnahme
- Integrierter grafischer Kurvenschreiben-Editor mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten

2.3.4.3 CODESYS SoftMotion CNC+Robotics (Option CNC)

Ein- oder mehrachsige Bewegungen bis hin zu Kurvenschreiben können in der gewohnten IEC 61131-3 Entwicklungsoberfläche projektiert werden - zusammen mit der Logik-Applikation. Kuhnke Steuerungen mit CODESYS SoftMotion ermöglichen dem Anwender umfangreiche Projektierungsvarianten für seine Bewegungsaufgaben. Dafür stehen unter anderem zertifizierte Motion-Bausteine nach PLCopen sowie der volle Leistungsumfang der IEC 61131-3 Programmieroberfläche zur Verfügung.

- Ein- bzw. Mehrachs-Bewegungen mit PLCopen® Motion Bausteinen
- Multidimensionale CNC-Steuerung
- Mehrachsige Robotersteuerungen mit komfortabler Projektierung

2.3.5 OPC UA Server

Plattformunabhängiger Standardzugriff auf Variablen-Daten.

OPC UA (Unified Architecture) ist eine Neuentwicklung der OPC-Spezifikationen, mit der Daten von Maschinen und Anlagen nicht nur transportiert, sondern auch maschinenlesbar semantisch beschrieben werden. Der Datenaustausch kann herstellerunabhängig erfolgen und ist damit eines der wichtigsten Kommunikationsprotokolle für die Industrie 4.0 und das IoT.

Auf der ES6 Gerätefamilie ist der CODESYS OPC UA Server als Komponente des Laufzeitsystems integriert. Die leistungsfähige Steuerung kann Daten von der Steuerung zu OPC UA Clients wie z.B. einer Visualisierung übertragen. Die zu veröffentlichen Daten werden in der Symbolkonfiguration definiert. Die Datenübertragung kann abgesichert und verschlüsselt werden. Ein bekannter OPC Client kann die definierten Daten anfordern.

2.4 Power Fail

"Powerfail" ist eine Funktion in CODESYS, die es dem System ermöglicht, sich bei einem Stromausfall oder einem anderen unerwarteten Verlust der Stromversorgung ordnungsgemäß abzuschalten.

Die Steuerung erkennt, dass die Stromversorgung mehr als 10 ms unterbrochen wurde, und speichert automatisch alle relevanten Daten im nichtflüchtigen Speicher und stoppt laufende CODESYS Prozesse. Die LED "Run / Stop" blinkt 2 Fach, sofern die Unterspannung weiterhin besteht.

Durch diese Funktionalität wird sichergestellt, dass das System schnell und einfach wieder in den vorherigen Zustand versetzt werden kann, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt und die Steuerung gestartet wird.

Insgesamt trägt die Power Fail Funktion in CODESYS dazu bei, die Zuverlässigkeit und Stabilität von industriellen Automatisierungssystemen auch bei unerwarteten Stromausfällen zu gewährleisten.

Müssen weitere Funktionen in der Applikation bei einem Power Fail behandelt werden, wie z.B. schreiben von großen Log Dateien, Achsen stoppen oder das Powerfail Signal an andere Teilnehmer verschicken, kann die automatische CODESYS Funktion "Powerfail" durch die System Funktion "PowerFailToManual" deaktiviert werden. In diesem Fall wird nur das Event "Powerfail" erzeugt und alle notwendigen Schritte für eine Ordnungsgemäße Abschaltung müssen in einem zu erstellenden Funktionsbaustein in CODESYS abgehandelt werden.

Unterstützende Funktionen sind in der System Bibliothek gesammelt. → 4.3 CODESYS System Bibliothek

	HINWEIS
	<p><i>Beschädigungen des Steuerungssystems oder Maschine</i></p> <p><i>Ausfall der Steuerung und Datenverlust</i></p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Die Restenergie in den Pufferkondensatoren und damit die Funktionsfähigkeit des Systems ist begrenzt.⇒ Prüfen Sie die manuelle Abschaltung und damit individuelle Power Fail Lösung umfangreich.

Für weitere Informationen zum Thema Power Fail setzen Sie sich bitte mit dem Support der Steuerungstechnik von Kendrion Kuhnke in Verbindung.

3 Systemkonfiguration

Das Controller ES System kann per Webinterface bzw. per USB-Stick konfiguriert werden.

3.1 Webinterface

3.1.1 IP-Adresse

Die Gerätefamilie ControllerES6 hat im Auslieferungszustand eine feste IP- Adresse und Subnet Mask.

IP- Adresse LAN 1 (X2): 192.168.0.216

Subnet Mask: 255.255.255.0

Damit Sie sich erstmalig mit dem Gerät verbinden können, müssen Sie sich mit Ihrem PC im gleichen IP- Adress-Bereich befinden wie das Gerät.

Falls nötig, stellen Sie dazu die IP-Adresse Ihres PCs entsprechend um.

	HINWEIS
	<p><i>Doppelte Vergabe von IP- Adressen</i></p> <p><i>Eine doppelte Vergabe von IP-Adressen kann in einem Netzwerk zu schweren Störungen führen.</i></p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Stellen Sie sicher, dass sich in Ihrem Netzwerk keine doppelten IP-Adressen befinden.⇒ Für die erste Inbetriebnahme des Gerätes empfehlen wir eine direkte Netzwerkverbindung zwischen dem Gerät und dem Programmier-PC mit festen IP-Adressen. Eventuell benötigen Sie hierzu ein Cross-Over-Netzwerkkabel.

Eindeutige Vergabe der Netzwerkadresse der Ethernet Schnittstellen.

Wenn beide Netzwerkschnittstellen dieselbe Netzwerkadresse (Net-ID) erhalten und im gleichen Subnetz arbeiten, ist nicht sichergestellt welche der beiden Schnittstelle für den Datenverkehr verwendet wird. Für einen gesicherten Betrieb müssen die Netzwerkadressen (Net-ID) der Schnittstellen unterschiedlich sein. Die Netzwerkadresse (Net-ID) bezieht sich auf Rechner und nicht auf eine Ethernet Schnittstelle.

Müssen die an den Ethernet Schnittstellen angeschlossenen Geräte in einem Netzwerk arbeiten, kann hierzu ein externer Switch eingesetzt werden.

	HINWEIS
	<p><i>Gleiche Netzwerkadressen (Net-ID) an den Schnittstellen eines Gerätes</i></p> <p><i>Werden die Netzwerkschnittstellen eines Gerätes mit gleichen Netzwerkadressen betrieben, kann es zu Störungen kommen.</i></p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Stellen Sie sicher, dass die Ethernet Schnittstellen eines Gerätes unterschiedliche Netzwerkadressen (Net-ID) erhalten.

3.1.2 Webinterface

Um das Webinterface der Gerätefamilie ES6 aufzurufen, starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem PC. Zurzeit werden der Microsoft Edge Browser, Internet Explorer, Chrome und Firefox unterstützt. Geben Sie in der Adresszeile Ihres Webbrowsers folgende IP- Adresse ein:

Bei Verbindung über den LAN 1 (X2)

<http://192.168.0.216>

	Information
	<p>Die Konfigurationsseiten sind mit einem Login versehen.</p> <p>Name: root</p> <p>Passwort: root /</p> <p>Ab 09/2023 ist dies die Seriennummer des Gerätes*. Es folgt die Aufforderung, ein persönliches Passwort einzurichten</p>


* Alle Geräte, die mit zusätzlichen sicherheitsrelevanten Maßnahmen ausgeführt sind, werden durch den Zusatz "secured" neben der Hardwareversion HW auf dem Revisionschild gekennzeichnet.

Beispiel: **HW: 1.20 secured**

3.1.3 Webinterface - Home

Auf der Startseite werden allgemeine Informationen zum Gerät angezeigt.

- Installierte Software Version auf dem Gerät
- Seriennummer des Gerätes
- CODESYS Runtime Version
- Im Standard enthaltene Schnittstellen und Feldbusunterstützung
- Optionale Lizenzen Schnittstellen und Feldbusunterstützung



The screenshot displays the 'Welcome to Kendrions PLC web configuration' page. On the left is a navigation menu with 'Home' selected. The main content area is divided into two columns:

System Version and Serial Number		CODESYS Version and Licenses	
Software Version	1.22.0307	Version	V3.5.16.40
Serial Number	20112700027	CODESYS-Licenses	Softmotion Light CANopen Master EtherCAT Master Modbus TCP Master Modbus Serial Master OPC UA Server
Packages and Licenses	List	(Device-specific)	TargetVisu [installed] WebVisu [installed] Softmotion [installed] CNC [installed] Multicore all Cores [installed]

Below the main content, the 'PLC state' is shown as 'App running' with a temperature of 38°C. The footer contains contact information for Kendrion Kuhnke Automation GmbH.

*Darstellung im Webinterface abhängig von den verfügbaren Optionen und Webbrowser

3.1.4 Webinterface – System

KENDRION

Home

System

- Date and Time
- Display
- User
- Fonts
- Removable Storage
- Log
- FTP
- SSH

Network

CODESYS

Downloads

Contact

System Configuration

Date and Time

Adopt local or set predefined time and date.

Display

Calibrate the display and adjust the brightness.

User

Add, edit and remove system and FTP user.

Fonts

View installed and upload new fonts.

Removable Storage

Shows the peripheral storage devices.

Log

Display and filter the system log.

FTP

Disable, enable or configure the FTP Server.

Einstellungen

- Datum und Uhrzeit
- Starten der Touch Kalibrierung, Helligkeit des Bildschirms
- FTP aktivieren und User einrichten
- SSH aktivieren
- Installierte Fonts, nachladen von Fonts
- Inhalt des USB Stick/SD Karte
- Logdaten
- FTP Einstellungen (Im Auslieferungszustand ist FTP deaktiviert)

Die eingestellten Daten werden beim Verlassen der Seite dauerhaft gespeichert

	<p>Information (Fonts)</p>
	<p>In der Werksausführung sind die folgenden Schriftarten vorinstalliert:</p> <p>LiberationMono, LiberationSans, LiberationSerif jeweils (Regular, Bold, Italic, Bold-Italic)</p> <p>Weitere Schriftarten können über das Webinterface installiert werden.</p>

3.1.5 Webinterface – Network

The screenshot displays the 'Network' configuration page in the Kendrion web interface. On the left is a navigation menu with 'Network' selected. The main content area is divided into three panels for network interfaces: eth0, eth1, and wlan0. Each panel includes a DHCP checkbox, IP Address, Subnet Mask, and Default Gateway input fields, and a MAC Address field. The wlan0 panel is titled 'wlan0 (link down) - AP' and contains a note: 'The Wireless Access Point has no DHCP capabilities. Clients need to configure their IPs statically.' Each panel has a 'Change Settings' button.

Interface	DHCP	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	MAC Address
eth0	<input type="checkbox"/>	192 . 169 . 0 . 216	255 . 255 . 255 . 0	192 . 169 . 0 . 1	40 : ED : 98 : 40 : FF : FE
eth1	<input type="checkbox"/>	192 . 168 . 0 . 216	255 . 255 . 255 . 0	192 . 168 . 0 . 1	40 : ED : 98 : 40 : FF : FF
wlan0 (link down) - AP	<input type="checkbox"/>	192 . 167 . 0 . 216	255 . 255 . 255 . 0	192 . 167 . 0 . 1	40 : ED : 98 : 40 : FF : FF

*Darstellung im Webinterface abhängig von den verfügbaren Optionen

Einstellungen

- Netzwerkkonfiguration LAN1 und LAN2
- WLAN (externer WLAN Stick)

3.1.6 Webinterface – CODESYS

KENDRION

Home
System
Network
CODESYS
Application
Gateway
Downloads
Contact
Logout

PLC state:
App running
38°C

CODESYS Control

This page gives general information about the CODESYS Runtime and the currently installed CODESYS Application.

CODESYS Version and Licenses		Application Info	
Version	V3.5.16.40	Project Name	[Redacted]
CODESYS-Licenses	Softmotion Light CANopen Master EtherCAT Master Modbus TCP Master Modbus Serial Master OPC UA Server	Author	-
	(Device-specific) TargetVisu [installed] WebVisu [installed] Softmotion [installed] CNC [installed] Multicore all Cores [installed]	App Version	-
		Compiler Version	[Redacted]

Einstellungen / Anzeigen

- Integrierte CODESYS Lizenzen und Versionen
- CODESYS Application -Informationen
- Informationen zum CODESYS Edge Gateway

3.1.7 Webinterface – Downloads

Download des ControllerES6 CODESYS Package

Das CODESYS Package enthält folgende die für das Gerät notwendigen Gerätebeschreibungen und Bibliotheken:

- CODESYS Device Description ControllerES6
- Device Description ControllerES6IO
- Device Description KICS_ModbusComPort
- Systembibliothek ControllerES6

3.1.8 Webinterface – Contact

Kontaktinformationen

3.1.9 Webinterface – Logout

	Information (Logout)
	Loggen Sie sich von dem Gerät wieder aus, wenn Sie Ihre Einstellarbeiten abgeschlossen haben.


3.2 Webinterface – Service Mode

Im Service Mode können im Webinterface die IP-Adressen ausgelesen, die Applikation gelöscht und die Steuerung auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden.

Um das Webinterface im Service Mode zu starten folgen Sie der Arbeitsanweisung 4.2 Service Mode (RESET Taste).

Im Service Mode ist das Webinterface mit der Default IP Adresse des Gerätes und der Seriennummer als Passwort zu erreichen. Beide Informationen sind auf dem Typenschild zu finden.

Das Webinterface startet im Service Mode mit zusätzlichen Informationen und Funktionen.



KENDRION

SERVICE MODE
eth0: 192.169.0.216
eth1: 192.168.0.216

PLC PASSWORD RESET

FACTORY RESET

Home

System

Network

CODESYS

Downloads

Contact

Logout

PLC state:

● Not running

🌡️ 38°C

Reboot

Kendrion Kuhnke Automation GmbH
Lütjenburger Stasse 101
23714 Malente
kendrion.com

⇒ Anzeige der aktuellen IP Adressen

⇒ PLC Passwort Reset

⇒ Factory Reset

⇒ Reboot

USB Update Funktionen

Über die USB Update Funktionen können Sie angepasste Systemkonfigurationen laden, die CODESYS Bootapplikation auf das Gerät spielen oder auch ein komplettes Systemupdate durchführen. Ein Template für die Systemkonfiguration sowie das Laden einer CODESYS Bootapplikation finden Sie im Internet in unserem Produktfinder.

	HINWEIS
	<p><i>Falsches oder fehlerhaftes Update</i> <i>Ausfall der Steuerung und Datenverlust</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Updatedatei für Ihr Gerät mit korrekter Systemkonfiguration verwenden für ein Update verwenden. ⇒ Verwenden Sie für ein USB Update ein USB Stick mit SLC oder pSLC Technologie in Industrierausführung, eine Status LED im USB Stick vereinfacht die Verfolgung des Updatevorganges.

3.2.1 Update des Systems

Ein Systemupdate wird als Archivdatei auf Anfrage bereitgestellt. Dieses ist auf einen USB-Stick zu entpacken. Das Update kann auch die Systemkonfiguration aktualisieren.

3.2.2 Update der Systemkonfiguration

Das Update der Systemkonfiguration wird in der Datei „sysconf“ konfiguriert. Diese muss sich im Wurzelverzeichnis des USB-Stickbefinden. Da die Datei „sysconf“ nur eine Textdatei mit einer speziellen Formatierung ist, kann diese mit jedem Texteditor bearbeitet werden. Die Datei enthält Sektionen [Sektion] und Schlüssel, ähnlich zu dem Aufbau eine *.ini Datei. Systemkonfigurationen können auch im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Wird ein Stick mit der Datei „sysconf“ gesteckt, wird die laufende CODESYS Applikation beendet und das Update verarbeitet. Anschließend wird die CODESYS Applikation wieder gestartet.

Sektion [users]

Fügen Sie Benutzer hinzu, in dem Sie unterhalb der Sektion [users] zeilenweise die gewünschten Benutzer mit zugehörigem Passwort getrennt durch Leerzeichen auflisten, z.B.

```
[users]
Username Password
```

Sektion [ts_conf]

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Touchscreen- Kalibrierung zu sichern, z.B. bevor Sie ein Systemupdate durchführen.

```
[ts_conf]
save
```

Soll die zuvor gesicherte Touchscreen- Kalibrierung bei einem Systemupdate zurückgesichert werden. Tragen Sie in der „sysconf“ folgendes ein:

```
[ts_conf]
load
```

Der Schlüssel „calibrate_on_plugin“ führt dazu, dass beim Stecken des USB-Stick die Touchscreen- Kalibrierung gestartet wird.

```
[ts_conf]
calibrate_on_plugin
```

Sektion [autocopy]

Mit Hilfe der Sektion [autocopy] lassen sich Dateien auf das Gerät kopieren. Kenntnisse der Verzeichnisstruktur auf der Steuerung sind unerlässlich. Auf dem USB-Stick muss sich ein Verzeichnis „root“ befinden, in welchem die Verzeichnisstruktur und die Dateien befinden, welche auf das Gerät kopiert werden sollen. Beispiel:

```
[autocopy]
/usr/bin/codesys
## !! DO NOT REMOVE "list_end" !! ##
list_end
```

Kopiert alle Dateien und Unterverzeichnisse von <USB>:\root\usr\bin\codesys auf das Gerät in /usr/bin/codesys.

Sektion [ip_conf]

Ändert die Einstellung der zur Verfügung stehenden Ethernet- Schnittstellen. Der Schlüssel unterhalb der Sektion [ip-conf] ist wie folgt aufgebaut:

<Name> <IP-Adresse>/<NetMask Bit kodiert> <Optional: Gateway IP-Adresse>

Beispiel

```
[ip_conf]
eth0 192.168.0.215/24 192.168.0.1
eth1 192.168.0.216/24 192.168.0.1
wlan0 192.169.0.1/24
```

Sektion [codesys_control]

Diese Sektion enthält Steuerbefehle zur externen Kontrolle der CODESYS Runtime. Aktivieren Sie immer nur einen Schlüssel in dieser Sektion

- stop: lässt die CODESYS- Bootapplikation im Stop-Zustand während und nach dem Stecken des USB-Sticks
- disable: schaltet den codesyscontrol-Dienst aus
- enable: aktiviert den codesyscontrol-Dienst
- deny_start: verhindert den Start einer Bootapplikation
- enable_start: gibt den Start einer Bootapplikation (wieder) frei
- remove_app: löscht die aktuelle Bootapplikation
- deploy_app: stellt eine plclogic.tar als App bereit (plclogic.tar kann über das Webinterface erstellt werden)
- enable_webvisu:
- disable_webvisu:
- enable_codesysedge:
- disable_codesysedge:

```
[codesys_control]
#stop
#disable
#enable
#deny_start
#enable_start
#remove_app
#deploy_app
#enable_webvisu
#enable_codesysedge
```

Sektion [log]

Kopiert die Log- Dateien dmesg und /var/log/messages auf das Speichermedium nach ./log/

```
[log]
copy_logs
```

Sektion [vsftpd_control]


Aktiviert bzw. deaktiviert den FTP Service vsftpd

```
[vsftpd_control]
#enable_vsftpd
#disable_vsftpd
```

3.2.3 Statusmeldung beim Update

Abhängig vom Update wird über die Staus LEDs der Fortgang des Updates signalisiert.

Anzeigen:



LED-Bedeutung		
Step	LED	Bedeutung
1	Power Run/Stop	uboot
2	Power Run/Stop	uboot → Linux
3	Power Run/Stop	(Flash code 1 Hz) USB/SD working
4	Power Run/Stop	reboot
5	Power Run/Stop	uboot
6	Power Run/Stop	Uboot –Linux
7	Power Run/Stop	(Flash code 1 Hz) USB / SD working
8	Power Run/Stop	(Flash code 1 Hz) Update done

4 Systemfunktionen

4.1 Betriebssystemfunktionen

4.1.1 SSH Verbindung

SSH bezeichnet ein Netzwerkprotokoll, mit dessen Hilfe man auf eine sichere Art und Weise eine verschlüsselte Netzwerkverbindung mit dem Gerät herstellen kann.

Unter Windows wird ein SSH-Client benötigt (z.B. Putty).

Die SSH Verbindung ist im Auslieferungszustand des Gerätes deaktiviert.

Um sich über SSH anzumelden, werden folgende Informationen benötigt:

Server-Adresse:	<IP- Adresse>, im Auslieferungszustand 192.168.0.216
Benutzername:	root
Passwort:	-
Port	22

4.1.2 Autostart

Sollen auf dem System weitere Programme gestartet werden, wird dies durch die Konfiguration des Hintergrundprogramms "systemd" konfiguriert. Die Konfiguration erfordert Erfahrung. Gerne unterstützt Sie unser Support Steuerungstechnik.


4.1.3 Kernel Update Tool

Ist ein Kernel / Betriebssystem update notwendig, setzen Sie sich bitte mit dem Support Steuerungstechnik bei Kendrion Kuhnke in Verbindung.

4.2 Service Mode

Der Service Mode unterscheidet sich vom normalen Betriebsmodus in den folgenden Punkten:

- Die CODESYS V3 Runtime wird nicht ausgeführt, es laufen also keinerlei Steuerungsprogramme. Es werden bei der Netzwerkkonfiguration die Werkseinstellungen geladen, so dass sich jede Steuerung über eine eindeutig definierte IP-Adresse ansprechen lässt. Informationen zu dieser Netzwerkkonfiguration finden Sie in → 3.1 Webinterface
- Es erscheint der Schriftzug "Service Mode" im Webinterface



- Um in den Service Mode zu gelangen, muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Anschließend wird der Taster S/R gedrückt gehalten und das Gerät wieder eingeschaltet.
- Der Taster muss so lange gedrückt gehalten werden, bis die Run/Stop LED und die darunter liegende LED gelb leuchten (ca. 5s).
- Der Service Mode ist bereit, wenn die LED Run/Stop gelb leuchtet.

4.3 CODESYS System Bibliothek

Hardwarespezifische Funktionen des Gerätes sind mit der Bibliothek "KICS Controller ES6 System Library" in CODESYS zu verwenden. Die Bibliothek muss über den Bibliotheksverwalter in das Projekt eingebunden werden.

Im Bibliotheksverwalter sind für alle verwendbaren Funktionsblöcke und Funktionen kurze Dokumentationen hinterlegt. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Support Steuerungstechnik von Kendrion Kuhnke in Verbindung.

FUNCTION PowerFailToManual

Ändert den PowerFail-Modus der SPS auf manuell. In diesem Fall sendet die SPS nur das PowerFail-Ereignis und hält weder die Anwendung an noch speichert sie die Retains. Das Speichern der Retains muss mit der Funktion SaveRetains durchgeführt werden.

Eingabeparameter: BOOL

TRUE für manuellen PowerFail,

FALSE für automatischen PowerFail.

Rückgabewert: BOOL

PowerFailToManual

Erfolgreich: TRUE, fehlerhaft: FALSE

FUNCTION SaveRetains

Funktion zum Speichern der Retains und Beenden der Anwendung

Rückgabewert: BOOL

Erfolgreich: TRUE, fehlerhaft: FALSE

FUNCTION SysGetMountableDevices

Liest den Datenträger/Zielort. Die zurückgegebenen Gerätenamen können verwendet werden, um ein bestimmtes Gerät abzuschalten (SysUnmountDevice)

Rückgabewert: STRING

Array von Strings mit den aktuell eingehängten Geräten

FUNCTION SysGetSerialNumber

Abfrage der Seriennummer des Systems

Rückgabewert: STRING

Seriennummer des Gerätes

FUNCTION SysGetTemperature

Abfrage der CPU Temperatur

Rückgabewert: INT

Temperatur [°C]

FUNCTION SysGetVersion

Abfrage der Controller-Version des Systems

Rückgabewert: STRING

Controller-Version

FUNCTION SysReboot

Neustart der Steuerung

Rückgabewert: Reset der Steuerung

FUNCTION SysSetEthAddr

Ethernet-Schnittstelle einstellen

Das Gateway kann weggelassen werden, indem das führende GW-Byte auf Null gesetzt wird.

Mögliche Schnittstellen sind eth0, eth1 und wlan0

Eingabeparameter: STRING + 3 x Array

Ethernet name, IP Address, Subnet Mask, Gateway

Rückgabewert: BOOL

TRUE

FUNCTION SysStartTouchCalibration

Startet die Touch-Kalibrierung

Eingabeparameter

Rückgabewert: BOOL

Erfolgreich: TRUE, fehlerhaft: FALSE

FUNCTION SysUmountDevice

Ein Gerät abschalten

Eingabeparameter: STRING

Name des Gerätes

Rückgabewert: BOOL

Erfolgreich: TRUE, fehlerhaft: FALSE

5 CODESYS DEVELOPMENT SYSTEM

5.1 CODESYS Installation auf dem Projektierungs-PC

	HINWEIS
<p><i>Verwenden Sie für die Entwicklung nur die CODESYS Version die mit der freigegebenen Runtime Version der Steuerung übereinstimmt. Die Version ist auf dem Gerätegehäuse und im Webinterface hinterlegt.</i></p>	

CODESYS ist ein geräteunabhängiges Steuerungsprogrammiersystem. In Übereinstimmung mit der Norm IEC 61131-3 unterstützt es alle Standard-IEC-Programmiersprachen, erlaubt aber zusätzlich auch das Einbinden von C-Routinen und unterstützt objektorientierte Programmierung.

Zusammen mit dem CODESYS Control Laufzeitsystem erlaubt es "Multi-Device"- und "Multi-Application"-Programmierung. Die komponentenbasierte Struktur macht eine kundenspezifische Konfiguration und Erweiterung der Benutzeroberfläche möglich.

Bevor Sie CODESYS installieren, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zu den Systemanforderungen.

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem

Windows 8 / 10 / 11 (64 Bit Betriebssystem)

Die von Microsoft gepflegten Versionen werden unterstützt.

Empfohlene Systemeigenschaften

2,5 GHz Prozessor

8 GB RAM

12 GB freier Festplattenspeicher

Zusätzliche Anforderungen


Microsoft Internet Explorer 11, oder höher

Hinweis

Es wird keine Lizenz benötigt

Bitte beachte Sie die Lizenzvereinbarung mit der CODESYS Group

Die Entwicklungsumgebung kann in verschiedenen Versionen im CODESYS Store heruntergeladen werden.



5.2 CODESYS Vorbereiten

5.2.1 Gerätebeschreibung im CODESYS Development System installieren


Um ein Gerät, dem IEC 61131-3 Entwicklungswerkzeug, bedienen zu können, muss das Laufzeitsystem dem CODESYS Development System dieses Gerät bekannt gemacht werden.

Die Funktionen zum Verwalten von Gerätedefinitionen auf dem lokalen System und in Projekten werden vom 'Device Repository' Plug-In bereitgestellt. Es liefert u.a. Befehle der Befehlskategorie 'Geräte', die standardmäßig im 'Tools' Menü zu finden sind.

- Öffnen Sie das 'Geräte Repository...' im Menü 'Tools'
- Der Dialog Geräte-Repository wird gestartet
- Erweitern Sie den Baum mit der Bezeichnung 'Steuerungen (SPS)'

Das Geräte-Repository ist die Datenbank für Gerätebeschreibungen, die auf dem lokalen System installiert sind, um für das Programmieren in CODESYS verfügbar zu sein. Das Installieren und Deinstallieren der Geräte wird im Geräte-Repository selbst vorgenommen.

Im Fenster 'Installierte Gerätebeschreibungen' werden die bereits installierten Geräte jeweils mit Angabe von „Name“, „Hersteller“ und „Version“ des Geräts angezeigt. Die "Äste" können mit Hilfe der Plus- und Minus-Zeichen geöffnet/geschlossen werden.



Gerätebeschreibung Installieren

Verwenden Sie die Schaltfläche „Installieren...“: um ein Gerät neu auf dem lokalen System zu installieren, so dass es im Programmiersystem verfügbar wird.

Der Dialog 'Installiere Gerätebeschreibung' wird geöffnet, wo man das System nach der entsprechenden Gerätebeschreibungsdatei durchsuchen kann. Für die Standard-Geräte ist hierfür der Dateityp-Filter auf **"*.devdesc.xml"** (Device Description) zu stellen. Aber auch herstellerspezifische Beschreibungsdateien, wie z.B. **"*gsd"**-Dateien für Profibus DP Module, ***.eds-** und **dcf-**Dateien für CAN-Geräte, können ausgewählt werden.

Sobald die Auswahl mit „OK“ bestätigt wird, schließt der Dialog und das neue Gerät wird im 'Geräte-Repository'-Dialog im Gerätebaum eingefügt. Fehler während der Installation (z.B. fehlende Dateien, welche von der Gerätebeschreibung referenziert werden) werden im unteren Teil des Geräte-Repository-Dialogs ausgegeben.

Device Description

Für alle Varianten des Scouts bzw Econos mit dem Prozessorsystem iMX6 wird die Device Description "ContollerES6" verwendet. Diese ist, wie auch die Device Description für die optional integrierten 4DI/4DO im Web-Konfigurator im Menü "Download" vom Gerät zu laden.

Geräteversion	Device Id	Device Name
Econo XX6 Scout XXX6	64	ControllerES6
Optional interne 4DI/4DO	1064	ControllerES6IO

Gerätebeschreibung Installieren

Verwenden Sie die Schaltfläche „Installieren...“, um ein Gerät neu auf dem lokalen System zu installieren, so dass es im Programmiersystem verfügbar wird.

Der Dialog 'Installiere Gerätebeschreibung' wird geöffnet, in welchen man das System nach der entsprechenden Gerätebeschreibungsdatei durchsuchen kann. Für die Standard-Geräte ist hierfür der Dateityp-Filter auf **"*.devdesc.xml"** (Device Description) zu stellen. Aber auch herstellerspezifische Beschreibungsdateien, wie z.B. **"*gsd"**-Dateien für Profibus DP Module, ***.eds-** und **dcf-**Dateien für CAN-Geräte, können ausgewählt werden.

Sobald die Auswahl mit „OK“ bestätigt wird, schließt der Dialog und das neue Gerät wird im 'Geräte-Repository'-Dialog im Gerätebaum eingefügt. Fehler während der Installation (z.B. fehlende Dateien, welche von der Gerätebeschreibung referenziert werden) werden im unteren Teil des Geräte-Repository-Dialogs ausgegeben.

Device Description Download

Die passende Device Description ist auf dem Gerät gespeichert und kann über die Web Konfiguration Menüpunkt "Downloads" geladen werden.

Wechseln Sie hierzu in der Web Konfiguration auf die Registerkarte Download und wählen den Button "Download DevDescr".

5.2.2 Besonderheiten der Gerätebeschreibung

Für die Plattform ControllerES6 gibt es nur eine einzige Gerätebeschreibung (Device Description). Es muss daher nicht mehr zwischen Standard- und Softmotion- Geräten bzw. zwischen Single- und Multicore unterschieden werden. Dadurch wird der Softwarepflegeaufwand reduziert. Je nach Verwendung müssen jedoch bestimmte Einstellungen getroffen werden.

Softmotion aktivieren

Zur Verwendung der CODESYS Softmotion wählen Sie im Menü „Projekt“ den Menüpunkt „SoftMotion aktivieren“ aus.

Der Befehl bewirkt, dass unterhalb der Steuerungskonfiguration das Gerät SoftMotion General Axis Pool hinzugefügt wird, sofern das Objekt noch fehlt. Es gibt höchstens einen SoftMotion General Axis Pool pro SPS-Gerät. Außerdem werden im Bibliotheksverwalter die SoftMotion-Bibliotheken (mit Präfix SM3_) hinzugefügt.

Wenn Ihr Gerät für SoftMotion deaktiviert ist und Sie ein beliebiges SoftMotion-Objekt unter dem Gerät hinzufügen, wird sogleich der Befehl SoftMotion aktivieren implizit ausgeführt. Ein SoftMotion-Objekt ist ein Kurvenscheibenobjekt, ein CNC-Objekt, ein Achsgruppenobjekt oder eine beliebige SoftMotion-Achse.

Single Core

Bei Steuerungen mit Single Core Prozessoren können Taskgruppen nicht bestimmten Prozessorkernen zugeordnet werden. Per Default wird von der Gerätebeschreibung die Taskgruppe „IEC-Tasks“ mit der Core Einstellung „FixedPinned“ angelegt. Weitere Einstellungen sind nicht zu treffen.

Multi Core


Beim Steuerungen mit Multi Core Prozessoren und Multi Core Soft SPS besteht die Möglichkeit, Taskgruppen bestimmten Prozessorkernen zuzuordnen.

Folgende „Core“ - Einstellungen sind möglich:

- FreeFloating: Alle Tasks sind dynamisch an verschiedene Prozessorkerne gebunden - der Anwender kann keinen Einfluss darauf nehmen, die Zuteilung erfolgt durch das Betriebssystem.
- SequentialPinned: Alle Tasks sind fest an verschiedene Prozessorkerne gebunden - der Anwender kann keinen Einfluss darauf nehmen.
- FixedPinned: Alle Tasks werden an einen Prozessorkern gebunden. Welcher Prozessorkern dies ist, wird im Laufzeitsystem entschieden (Standardeinstellung).
- <Core-Nummer>: Fest definierter Prozessorkern. Wenn der Prozessorkern nicht vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

5.2.3 Physikalische Schnittstellen

EtherCAT



CAN Bus

Fügen Sie im Gerätebau unterhalb der Steuerung das Gerät „CAN Bus“ hinzu. Stellen Sie unter „Netzwerk“ die zugeordnete CAN Bus Schnittstelle ein.

Zuordnung der CAN Bus Schnittstellen :

CAN 1 (X8): Netzwerk 0

CAN 2 (X7): Netzwerk 1

Serielle Schnittstellen (RS232, RS485)

Die seriellen Schnittstellen sind wie folgt den COM Ports zugeordnet:

RS485 (X7): COM Port 1

RS232 (X8): COM Port 2

Bei der Verwendung von Modbus RTU über die RS485 Schnittstellen fügen Sie unterhalb der Steuerung im Gerätebaum das Gerät „KICS Modbus COM“ hinzu. Bei den Einstellungen wählen Sie für den COM Port „1“.



Information

Verwenden Sie bei Modbus RTU immer das Gerät „KICS Modbus COM“, da dieses gerätespezifische Einstellung (RTS_CONTROL = TOGGLE) korrekt setzt.

Internal IO (4DI / 4DO)

Das interne IO Modul benötigt keine Konfiguration. Es wird automatisch im Gerätebaum eingehängt.

6 Security

Durch die zunehmende Vernetzung von Steuerungen und Anlagen steigt auch das Bedrohungspotential rasant an! Setzen Sie sich daher intensiv mit den möglichen Sicherheitsmaßnahmen auseinander!

Sicherheitsmaßnahmen sind unbedingt erforderlich, um Daten und Kommunikationswege vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.

6.1 Sicherheitsfunktionen von CODESYS

CODESYS bietet verschieden Sicherheitsfunktionen für das Entwicklungssystem, die Kommunikation von den Entwicklungssystem zur SPS, der Applikation und für die Verwendung der WebVisu.

6.2 Security für die Kommunikation mit der SPS

Die Kommunikation mit der im CODESYS-Projekt angebotenen Steuerung sollten Sie mit folgenden Mitteln gegen unerwünschten Zugriff schützen:

- Aktivierung der Benutzerverwaltung: einfach oder gruppenbasiert
- Zertifikatsbasierte Verschlüsselung der Kommunikation mit der Steuerung

	<p>Information</p> <p>Ab V3.5 SP17 ist für die SL-Laufzeitsysteme eine Benutzerverwaltung obligatorisch. Für frühere Versionen sehen Sie unten unter „Erzwingen einer Benutzerverwaltung“.</p>
--	--

6.2.1 Aktivierung der Security-Features

Stellen Sie zuerst die Kommunikation auf Verschlüsselung um, um bei der Übertragung der Benutzerverwaltung anderen Teilnehmern im Netzwerk keine Zugangsdaten preiszugeben.

Erzwingen einer verschlüsselten Kommunikation

- Auf der Steuerung:
 - LZS-Version \geq 3.5 SP14: Als *Kommunikationsrichtlinie* kann eine Verschlüsselung aktiviert und für alle Clients erzwungen werden
 - LZS-Version $<$ 3.5 SP14: Die Steuerung kann verschlüsselt oder unverschlüsselt kommunizieren! Keine Verschlüsselung erzwungen.

Siehe hierzu in der aktuellen Hilfe:

Kommunikation verschlüsseln, Security-Einstellungen verändern

- In CODESYS:
 - Verschlüsselte Kommunikation ist als Option wählbar im Geräteeditor, Registerkarte *Kommunikation* (Befehl, oder Dialog *Kommunikationsrichtlinie ändern*), oder in der Ansicht *Security Screen*

Siehe hierzu in der aktuellen Hilfe:

Kommunikation verschlüsseln, Security-Einstellungen verändern

Wenn der CODESYS Security Agent installiert ist, sehen Sie die Hilfe zum CODESYS Security Agent

Erzwingen einer Benutzerverwaltung


- Auf der Steuerung:
 - LVS-Version ≥ 3.5 SP17: Als *Kommunikationsrichtlinie* wird die Benutzerverwaltung standardmäßig erzwungen
Hinweis: Für das Aktivieren der Benutzerverwaltung ist mindestens ein Entwicklungssystem CODESYS V3.5 SP16 nötig. Das bedeutet, dass man sich bei einer erzwungenen Benutzerverwaltung, die noch nicht aktiviert wurde, nicht mit einem älteren Entwicklungssystem verbinden kann.
 - LVS-Version ≥ 3.5 SP14 < 3.5 SP17: Als *Kommunikationsrichtlinie* kann eine Benutzerverwaltung explizit aktiviert und erzwungen werden
 - LVS-Version < 3.5 SP14: Eine einfache Benutzerverwaltung oder eine für Benutzer/Gruppen mit deren Rechten kann aktiviert werden
- In CODESYS:
 - Siehe hierzu in der aktuellen Hilfe:
[Kommunikation verschlüsseln, Security-Einstellungen verändern](#)
[Gerätebenutzerverwaltung handhaben](#)

6.2.2 Verbindungsaufbau mit der SPS

Um das Risiko von Datensicherheitsverletzungen zu minimieren ist Im Auslieferungszustand der Kendrion Geräte ist die CODESYS Gerätebenutzerverwaltung ab 09/2023 aktiviert und FTP und SSH deaktiviert.

Beim ersten Verbindungsaufbau mit einem neuen Gerät werden Sie aufgefordert einen Gerätebenutzer mit einem neuen Benutzerpasswort anzulegen.

	Information
	Weitere Informationen zur Benutzerverwaltung sind Online in der CODESYS Online Help zu finden: CODESYS Online Help



Definieren Sie für den Benutzer Name und Passwort. Zunächst steht nur die Gruppe Administrator zur Verfügung. Die Passwortstärke wird angezeigt.

Beachten Sie auch die eingestellten Optionen bezüglich einer Passwortänderung. Standardmäßig kann das Passwort vom Benutzer zu einer beliebigen Zeit geändert werden. Bestätigen Sie mit OK.

Die gewählten Daten werden anschließend bei jedem Login mit dem Gerät abgefragt.

Deaktivieren der Gerätebenutzerverwaltung

	HINWEIS
	<i>Nach Deaktivierung der Benutzerverwaltung ist Ihre Steuerung für jeden im Steuerungsnetzwerk zugänglich. Aus diesem Grund sollte die Benutzerverwaltung nur in begründeten Ausnahmefällen deaktiviert werden.</i>

- Wenn die Sicherheitsrichtlinie für die Gerätebenutzerverwaltung auf „Erzungen“ steht, stellen Sie diese zunächst zurück auf „Optional“.
- Wählen Sie den Befehl Reset Ursprung Gerät. Damit wird die Benutzerverwaltung gelöscht und Sie können sich danach wieder ohne Eingabe von Benutzeranmeldedaten mit der Steuerung verbinden.

6.3 Kommunikation in der Applikation verschlüsseln

Hinweis

Empfehlungen zur Datensicherheit

- Um das Risiko von Datensicherheitsverletzungen zu minimieren, empfehlen wir die folgenden organisatorischen und technischen Maßnahmen für das System, auf dem Ihre Applikationen laufen:
- Vermeiden Sie soweit als möglich, die SPS und die Steuerungsnetzwerke offenen Netzwerken und dem Internet auszusetzen. Verwenden Sie zum Schutz zusätzliche Sicherungsschichten, wie ein VPN für Remote-Zugriffe.
- Installieren Sie Firewall-Mechanismen.
- Beschränken Sie den Zugriff auf autorisierte Personen.
- Verwenden Sie Passwörter mit hoher Stärke.

- Ändern Sie eventuell vorhandene Standard-Passwörter bei der ersten Inbetriebnahme und auch danach regelmäßig.
- Verwenden Sie die von CODESYS und dem betreffenden Steuerungsgerät unterstützten Security-Funktionalitäten, wie Verschlüsselung der Kommunikation mit dem Steuerungsgerät und gezielt eingeschränkten Benutzerzugriff.

CODESYS bietet dem Anwender eine Vielzahl von Security-Einstellungen und Tools die in der Online Hilfe des Development Systems beschrieben sind.

	Information
	<p>CODESYS Online Help für das CODESYS Development System: Überblick (helpme-codesys.com)</p> <p>Kommunikation verschlüsseln, Security-Einstellungen verändern: CODESYS Online Help</p>

6.4 Security für CODESYS WebVisu

Schützen Sie die Verbindung zwischen dem Webserver der Steuerung und dem Visualisierungsclient vor unerwünschtem Zugriff mit folgenden Maßnahmen:

- Konfigurieren Sie eine HTTPS-Verbindung (Verschlüsselung mit SSL/TSL) zwischen Visualisierungsclient und Webserver
- Beschränken Sie den Zugang zur Visualisierung und konfigurieren Sie eine Visualisierungs-Benutzerverwaltung

	Information
	<p>CODESYS Online Help für CODESYS: CODESYS Online Help</p> <p>Verschlüsselte Verbindung konfigurieren: CODESYS Online Help</p>

Kendrion Kuhnke Automation GmbH
Industrial Control Systems

Lütjenburger Str. 101
23714 Malente

Tel.: +49 4523 402 0
Fax: +49 4523 402 201

sales-ics@kendrion.com
www.kendrion.com